



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie**

Lublin, 08.11.2020 r.

O.LU.Z-1.1.45.21.2020.6.km

Wszyscy Zainteresowani

Dotyczy: zamówienia pn. „Dostawa wraz z wymianą akumulatorów w szafach sterowniczych telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Kurów Zachód - węzeł Lublin Felin”.

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie w związku z dużą ilością przekazywanych przez Wykonawców uwag telefonicznych w zakresie problemów z doбором odpowiedniego testera diagnostycznego do akumulatorów, który spełniałby wszystkie wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie pkt 3.7 Dostawa testera diagnostycznego do akumulatorów.

W związku z powyższym w pkt 3.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia w miejsce treści:

„W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć jeden tester diagnostyczny do akumulatorów zgodnie z poniższą specyfikacją:

- tester powinien być samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do testowania co najmniej akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AMG;*
- obsługiwane napięcia: 12V, 24V;*
- funkcje diagnostyczne: test ładowania, test żywotności akumulatora, wykrywanie błędów;*
- Tester powinien posiadać: wyświetlacz LCD; Menu urządzenia w języku polskim; Przewody pomiarowe zakończone chwytakami Kelvina; Instrukcję obsługi w języku polskim; Futerał lub walizkę.*
- Zakres pomiaru pojemności akumulatora: 12Ah-200Ah”;*

wprowadzona została następująca treść:

„W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć jeden tester diagnostyczny do akumulatorów zgodnie z poniższą specyfikacją:

- tester powinien być samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do testowania co najmniej akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AMG;*
- tester powinien być przeznaczony do akumulatorów o napięciu: 12V;*
- funkcje diagnostyczne: test ładowania, test żywotności akumulatora (procentowa ocena stanu akumulatora), wykrywanie błędów;*
- Tester powinien posiadać: wyświetlacz LCD; Menu urządzenia w języku polskim; Przewody pomiarowe zakończone chwytakami; Instrukcję obsługi w języku polskim; Futerał lub walizkę.*
- Zakres pomiaru pojemności akumulatora: 30Ah-200Ah”*

Jednocześnie tut. Oddział informuje, że termin na złożenie oferty na ww. zamówienie został przedłużony **do dnia 06.11.2020 r.**


~~Z-ca Dyrektora Oddziału~~
mgr inż. Krzysztof Zwolan