

Renata Orłowska
Z-ca Dyrektora Oddziału
O.ZG.KP-4.4170_{WIII}.343.2019.2.mm

***Dotyczy ogłoszenia
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych***

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

Przedmiot zamówienia:
Korekta stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego węzła Nowa Sól Zachód.

Numer ogłoszenia: O.ZG.KP-4.4170_{WIII}.343.2019.mm

W odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym przedmiotowego postępowania, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Co zamawiający rozumie przez pojęcie „konstrukcja wsporcza kratowa”

Odpowiedź

Definicja konstrukcji wsporczej znaku znajduje się w Dokumentach przetargowych. Zamawiający wyjaśnia, iż przez pojęcie „konstrukcji wsporczej kratowej” rozumie się konstrukcję wsporczą - kratownicę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji wsporczej gwarantującej przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice (znak nad drogą).

Pytanie 2

Czy tablica E-1 z pkt. 1, 6, 7 znajduje się nad jezdnią czy w poboczu drogi.

Odpowiedź

Tablice E-1 z pkt. 1,6,7 znajdują się w poboczu drogi (skarpie)

Pytanie 3

Czy tablica E-1 z pkt. 2 znajduje się nad jezdnią czy w poboczu drogi. Czy konstrukcja jest przymocowana na śruby czy zabetonowana w fundamencie? Jak zamawiający oczekuje demontażu starej konstrukcji od tablicy (jeżeli jest zabetonowana). Czy wystarczy wycięcie konstrukcji, czy usunięcie całego fundamentu?

Odpowiedź

Tablica E-1 z pkt 2 znajduje się w poboczu (w skarpie). Konstrukcja jest przymocowana na śruby. Fundament betonowy (nieuszkodzony) Wykonawca może wykorzystać do ponownego wbudowania lub pozostawić w gruncie (w załączeniu zdjęcie)



Pytanie 4

Czy znaki A-7 z pkt. 8 ustawić na przedłużce do istniejącego znaku, czy należy wymienić cały słupek?

Odpowiedź

Znaki A-7 i C-5 należy ustawić na nowym słupku.

Bez zmian pozostają pozostałe warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu znak:

O.ZG.KP-4.4170_{WIII}.343.2019.mm

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Orłowska
mgr Renata Orłowska