



Bydgoszcz,⁰⁹ 11.2017 r.

O.BY.F-2.2415.158.2017

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym „A” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6.

W odpowiedzi na pytanie zgłoszone w sprawie postępowania na wykonanie zadania p.n. jw. Zamawiający wyjaśnia;

Pytanie:

_Proszę o podanie informacji jaka długość poprowadzenia instalacji chłodniczej wraz z instalacją odprowadzającą skropliny jest na I i II piętrze. W opisie przedmiotu zamówienia jest podana długość jedynie dotycząca parteru.

Odpowiedź:

Na podstawie dokumentacji projektowej istniejących układów, poprowadzenie instalacji kształtuje się w następujący sposób:

- długość instalacji na I piętrze
 - chłodnicza: 235 mb
 - odprowadzająca skropliny: 80 mb
- długość instalacji na II piętrze
 - chłodnicza: 250 mb
 - odprowadzająca skropliny: 80 mb

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Marzanna Zywert