

Barbara Matuszczak
Starszy Specjalista
Wydziału Zamówień Publicznych

O.PO.D-3.2411.60.2020

Wszyscy Wykonawcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu pn. .

**„Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo - Garzyn”
nr O.PO.D-3.2411.60.2020**

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zamieszczamy poniżej zasady obowiązujące przy udzielaniu wyjaśnień treści SIWZ:

- 1) pisownia pytań zgodna z oryginalnymi wystąpieniami Wykonawców
- 2) Zamawiający zamieszczając pliki z kosztorysami ofertowymi, jako obowiązujące traktuje pliki z rozszerzeniem PDF. (wersja z rozszerzeniem xls zamieszczana jest dla ułatwienia pracy potencjalnym Wykonawcom). Należy ją sprawdzać i korygować z plikami PDF.
- 3) w przypadku ponownego udzielania wyjaśnienia na to samo zagadnienie jeśli wersja odpowiedzi różni się jako obowiązującą należy traktować odpowiedź późniejszą.

Pytanie 1

Czy w przypadku remontu w zakresie poszerzeń Zamawiający dopuszcza kierowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej?

Wyjaśnienie 1

Sygnalizacja świetlna kierująca ruchem wahadłowym może pracować wyłącznie w porze nocnej, tj. między godziną 22:00 a 6:00, również w dni wolne od pracy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kierowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej w dni wolne od pracy?

Wyjaśnienie 2

Sygnalizacja świetlna kierująca ruchem wahadłowym może pracować wyłącznie w porze nocnej, tj. między godziną 22:00 a 6:00, również w dni wolne od pracy.

Pytanie 3

Prosimy o zamieszczenie rysunków w zakresie przepustów.

Wyjaśnienie 3

Rysunki znajdują się na stronie GDDKiA pod nazwą TOM III_PW_PRZEPUSTY w zakładce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Wyjaśnienie 4

Projekt organizacji ruchu - znajduje się w trakcie uzgadniania – plany sytuacyjne w załączeniu.

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Wyjaśnienie 5

Zamawiający umieści JUTRO SST.

Pytanie 6

Prosimy o załączenie planu wycinki drzew.

Wyjaśnienie 6

Plany wycinki drzew w załączeniu.

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeśli tak to prosimy o załączenie.

Wyjaśnienie 7

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Pytanie 8

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę budynku jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym? Jeśli tak to prosimy o załączenie.

Wyjaśnienie 8

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę.

Pytanie 9

Czy Zamawiający posiada prawo własności do działki, gdzie usytuowany jest budynek do rozbiórki?

Wyjaśnienie 9

Tak, Zamawiający posiada prawo własności do działki.

Pytanie 10

Proszę o zamieszczenie SST dot. robót wyszczególnionych w kosztorysach.

Wyjaśnienie 10

Zamawiający umieści JUTRO SST.

Pytanie 11

Ad kosztorys ofertowy poz nr 4. Prosimy o podanie szczegółowe ilości drzew w rozbiciu na średnicę: np. 16- 25 cm, 26 – 35 cm , 36 -45 cm itd.

Wyjaśnienie 11

Ilości drzew w załączeniu.

Pytanie 12

Ad kosztorys ofertowy poz nr 31. Prosimy o wyjaśnienie czy pobocza z destruktu należy zasypać grysem i spryskać emulsją asfaltową?

Wyjaśnienie 12

Pobocza należy spryskać emulsją i zasypać grysem – uzupełniono opis w KO)

Pytanie 13

W opisie technicznym cz. drogowej w punkcie 5.2 jest zapis o oporniku 12x25 cm. Opornika nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie 13

Opornik został przewidziany na połączeniu zjazdów z kostki z drogą krajową. W tym etapie projektu występują zjazdy z destruktu i nie ma konieczności stosowania opornika a zapis omyłkowo został w projekcie.

Pytanie 14

Ze względu na brak projektu organizacji ruchu prosimy o szczegółowe rozpisanie oznakowania pionowego.

Wyjaśnienie 14

Projekt organizacji ruchu znajduje się w trakcie uzgadniania – plany sytuacyjne w załączeniu.

Pytanie 15

Ad kosztorys ofertowy poz. nr 21 – 24. Prosimy o wyjaśnienie obmiarów w tych pozycjach, gdyż suma tych pozycji wynosi 51983 m², natomiast suma warstwy ściernalnej i podbudowy wynosi 36094 m². Skąd występuje taka duża rozbieżność.

Wyjaśnienie 15

Poz. 21 dotyczy górnej warstwy WMS grubości 7 cm na odcinku drugim.

Poz. 22 dotyczy dolnej warstwy WMS grubości 8 cm na odcinku drugim oraz górnej warstwy WMS grubości 8 cm na odcinku trzecim.

Poz. 23 dotyczy dolnej warstwy WMS grubości 9 cm na odcinku trzecim.

Poz. 24 dotyczy warstwy WMS grubości 10 cm na odcinku pierwszym.

Poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni z podziałem na odcinki zostały przedstawione na rysunku przekroje normalne.

Pytanie 16

Ad kosztorys ofertowy poz nr 29 – 30 i 32. Prosimy o wyjaśnienie obmiarów w tych pozycjach Czy pozycje te nie są zdublowane?

Wyjaśnienie 16

Poz. 32 dotyczy rowów.

Poz. 29 dotyczy wyrównania skarp i rowów.

Poz. 30 dotyczy nałożenia humusu i obsiania trawą

Pytanie 17

W kosztorysie ofertowym brak jest frezowania na zakładkę pod warstwę wiążącą na całej długości poszerzenia. Prosimy o korektę kosztorysu.

Wyjaśnienie 17

Dodano przedmiotową poz. w K.O. (lp. 26a)- poprawiony kosztorys w załączeniu.

Pytanie 18

W związku z ogłoszoną 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z

wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Wyjaśnienie 18

W chwili obecnej obowiązują szczególne rozwiązania prawne regulujące nadzwyczajne prawa i obowiązki stron umowy ujęte w treści art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Sytuacja jest dynamiczna i wpisywanie dodatkowych regulacji aktualnych na chwilę obecną w treść przyszłej umowy może nie przynieść oczekiwanych skutków w przyszłości. W związku z czym Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie kierował się przepisami prawa obowiązującymi na dzień zaistnienia okoliczności, które mogą ewentualnie spowodować wydłużenie realizacji umowy.

Pytanie 19

W związku ze zbliżającym się terminem na zadawanie pytań, bardzo proszę o jak najszybsze zamieszczenie SST do rzecznego postępowania.

Wyjaśnienie 19

Zamawiający umieści JUTRO SST.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że wskazane w ppkt 14.13., 17.1. i 17.2 Rozdział 1, Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców – **terminy składania i otwarcia ofert, ulegają następującej zmianie:**

Termin składania ofert:

było: 24.06.2020r. do godz. 11:45

jest: 02.07.2020r. do godz. 11:45

Termin otwarcia ofert:

było: 24.06.2020r. do godz. o godz. 12:00

jest: 02.07.2020r. o godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zm.

Wydział Zamówień Publicznych
Starszy Specjalista
Barbara Matuszczak
mgr Barbara Matuszczak