

<b>NUMER PYTANIA</b>	<b>TREŚĆ PYTANIA</b>	<b>TREŚĆ ODPOWIEDZI</b>
<b>7</b>	Prosimy o korektę zapisu pkt. 19.1.2. Kryterium „Okres gwarancji” iż Najdłuższy możliwy Okres gwarancji to 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego wykonanych robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami cienkowieńcowymi, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.	Zamawiający wprowadza zmianę nr 35
<b>8</b>	W punkcie 19.1.2 Zamawiający wskazał, Najdłuższy możliwy Okres gwarancji to 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego wykonanych robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami cienkowieńcowymi, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Prosimy o jednoznaczne wskazanie długości gwarancji i zmianę zapisów SIWZ.	Zamawiający wprowadza zmianę nr 35
<b>15</b>	Prosimy o wyjaśnienie w jakim kilometrażu występuje koniec zakresu zadania. W SIWZ podano km 343+350, a na planie sytuacyjnym koniec opracowania to km 343+383.	Zamawiający informuje, że w OPZ długość odcinka jest wskazana jako "około". Projekt Budowlany jest natomiast dokumentem wiążącym i należy wykonać zakres prac zgodny z Projektem
<b>20</b>	Czy przez Zamawiającego oraz poprzedniego Wykonawcę zostały dopełnione wszystkie obowiązki wynikające BDO.	Tak, Zamawiający potwierdza, że jest zarejestrowany w bazie BDO.
<b>28</b>	Dot. par. 11 ust. 9. Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia z uwagi na art. 143b ust. 9 PZP, zgodnie z którym Zamawiający uprawniony jest ingerować we wzór umowy podwykonawczej której przedmiotem są dostawy lub usługi wyłącznie w sytuacji w której termin zapłaty wynagrodzenia przekracza 30 dni. Wskazywania innych wymagań dotyczących treści tego rodzaju umów jest niezgodne z ustawą PZP.	Zamawiający nie wprowadza zmian
<b>29</b>	Dot. par. 12 ust. 1 pkt 1. Prosimy o zdefiniowanie pojęcia wad istotnych. Zgodnie z orzecznictwem (Wyrok SA w Białymstoku dnia 5 czerwca 2013 r. I ACa 806/12, Wyrok SA w Białymstoku z dnia 27.10.2017 roku, sygn.akt: I ACa 321/17, Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.03.2017 roku, sygn.akt: I ACa 944/16), Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót w sytuacji w której wystąpiły tego rodzaju wady które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, i że tylko tego rodzaju wady można traktować jako istotne.	Zamawiający nie wprowadza zmian
<b>32</b>	Zgodnie z OPZ kolizje elektroenergetyczne sieci Energa Operator SA oraz Energa Oświetlenie ETAP I, ETAP II –nie wykonane kolizje realizować zgodnie z projektem budowlanym. Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie nie należy ujmować wykonania projektów wykonawczych.	Zamawiający w OPZ wskazał zakres do wykonania projektów wykonawczych w ramach zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ, w tym w zakresie branży elektrycznej.
<b>42</b>	Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego: dokumentacji technicznej, atestów, warunków gwarancji dla wszystkich materiałów wbudowanych przez poprzedniego Wykonawcę.	Zamawiający nie udostępnia wnioskowanej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji dla składanej przez siebie dokumentacji (technicznej, atestów, wniosków materiałowych)
<b>43</b>	Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wszelkie materiały znajdujące się na budowie stanowią własność Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy bezpłatnie.	Zamawiający wyjaśnia, że na terenie budowy nie są składowane materiały. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu materiałów, których użyje do realizacji zadania.
<b>44</b>	Prosimy o przekazanie zestawienia materiałów, które zostaną przekazane Wykonawcy bezpłatnie przez Zamawiającego.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 43
<b>45</b>	Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja za wykonane roboty dotyczy tylko robót wykonanych w ramach niniejszego postępowania przetargowego.	Zamawiający potwierdza, że gwarancja dotyczy wszystkich robót które zostaną wykonane przez Wykonawcę, w tym napraw i uzupełnień

46	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności powodujących podjęcie działań wykraczających poza SIWZ, będzie miała zastosowanie procedura wskazana w umowie.
47	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.	Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Ponadto po stronie Wykonawcy jest uzyskanie czasowych zajęć zgodnie z procedurą opisaną w OPZ
48	Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.	Zamawiający potwierdza, że posiada decyzje zrid niezbędne do realizacji
49	W jaki sposób będą rozliczane ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową zamieszczoną w SIWZ, a stanem faktycznym wykonanych robót przez poprzedniego Wykonawcę?	Zamawiający informuje, że odebrane roboty od poprzedniego Wykonawcy były zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową. Część wykonanych robót uległa degradacji i w ramach inwentaryzacji Wykonawca jest zobowiązany wycenić konieczność napraw i uzupełnień. W przypadku pojawienia się okoliczności wykraczających poza SIWZ zostanie zastosowana procedura przewidziana w umowie.
50	Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt organizacji robót na czas prac przewidzianych w zamówieniu? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie?	Zamawiający wyjaśnia, iż opracowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jest obowiązkiem Wykonawcy.
51	Po czyjej stronie jest ewentualna naprawa dróg lokalnych w sytuacji, gdy zostały zniszczone przez poprzedniego Wykonawcę? Jeżeli po stronie Wykonawcy to prosimy o inwentaryzację i przedstawienie szczegółowego zakresu wraz z planem naprawczym.	Zamawiający informuje, iż żaden z zarządców dróg lokalnych nie zgłosił zniszczeń administrowanych przez siebie dróg. Naprawa nawierzchni dróg lokalnych uszkodzonych nie z winy Wykonawcy wykracza poza zakres umowy.
52	Zwracamy się o potwierdzenie, że w cenie kontaktowej należy ująć kosztu nadzoru autorskiego.	Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszt w ofercie
53	Zwracamy się o potwierdzenie, że w cenie kontaktowej należy ująć kosztu nadzoru środowiskowego.	Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszt w ofercie
54	Zwracamy się o potwierdzenie, że w cenie kontaktowej należy ująć kosztu nadzoru saperskiego.	Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszt w ofercie
55	Zwracamy się o potwierdzenie, że w cenie kontaktowej należy ująć kosztu nadzoru archeologicznego.	Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić koszt w ofercie
56	Prosimy o informację czy w ramach ceny kontraktowej należy uwzględnić koszt stałego dyżuru grupy interwencyjnej i osoby odpowiedzialnej za bieżące utrzymanie czasowej organizacji ruchu.	Zamawiający wyjaśnia, że po przejęciu placu budowy odpowiedzialność za ten plan ponosi zgodnie z Prawem budowlanym Kierownik Budowy. Należy w ramach oferty skalkulować koszt utrzymania placu budowy
57	Prosimy o informację czy w ramach ceny kontraktowej należy uwzględnić koszt wykonania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli tak to prosimy o podanie jego kosztu.	Zamawiający informuje, iż nie należy uwzględniać kosztu w ramach ceny kontraktowej
58	Prosimy o informację czy w ramach ceny kontraktowej należy uwzględnić koszt koncepcji systemu zarządzania ruchem.	Zamawiający nie przewiduje opracowywania koncepcji systemu zarządzania ruchem dla przedmiotowego zadania
59	Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszystkich badań laboratoryjnych wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę.	Zamawiający nie udostępnia dokumentu
60	Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach gwarancji będzie odpowiadał wyłącznie za roboty wykonane przez siebie w przedmiotowym postępowaniu, skoro poprzedni Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania 45
61	Dotyczy wszystkich branż obecnych w postępowaniu. Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie materiałów i użycie recept zatwierdzonych do stosowania na pierwotnym kontrakcie, którego kontynuacją dotyczy postępowanie? Czy będzie wymagana ponowna procedura zatwierdzenia materiałów i recept, w przypadku, gdy będą identyczne? Prosimy o przekazanie ww. dokumentów.	Zamawiający informuje, iż należy uzyskać akceptację zgodnie z warunkami umowy

62	Prosimy o potwierdzenie, że na budowie nie znajdują się materiały i urządzenia co do których występują roszczenia osób trzecich. Jeżeli tak to prosimy o ich wykaz i podanie kosztów do uwzględnienia w kalkulacji.	Zamawiający wyjaśnia, iż nie proceduje takich roszczeń osób trzecich
63	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez poprzedniego Wykonawcę, wynikające z podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a poprzednim Wykonawcą.	Zamawiający informuje, iż Wykonawca w ramach umowy ponosi odpowiedzialność za wykonane przez siebie roboty (w tym przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji i dokonanie napraw)
64	Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie prace wykonane przez poprzedniego Wykonawcę są wykonane zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną? Prosimy o załączenie protokołów odbioru z wykazem.	Zamawiający udostępnił posiadane dokumenty. Zamawiający nie dysponuje oświadczeniem Kierownika Budowy, że wszystkie prace wykonane przez poprzedniego Wykonawcy są wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami oraz sztuką budowlaną.
65	Prosimy o potwierdzenie, że materiały wbudowane przez poprzedniego wykonawcę spełniają wymagania specyfikacji technicznej.	Zamawiający informuje, nie dysponuje oświadczeniem Kierownika Budowy, że wszystkie prace wykonane przez poprzedniego Wykonawcy są wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami oraz sztuką budowlaną. Nadzór Inwestorski dokonywał obiorów robót zgodnych ze specyfikacjami na dzień odbioru. Część wykonanych robót ze względu na brak zabezpieczenia mogła ulec degradacji
66	Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia nie wymaga wycinki drzew i krzewów.	Zamawiający wyjaśnia, iż poprzedni Wykonawca dokonał wycinki drzew.
67	Czy Zamawiający jest w posiadaniu umów/porozumień zawartych z gestorami sieci niezbędnych do prac na urządzeniach obcych oraz czy te umowy/porozumienia są w dalszym ciągu obowiązujące (aktualne)? Wnosimy o ich przekazanie.	Zamawiający udostępnił wszelkie posiadane dokumenty
68	Czy kable oświetleniowe oraz inne elementy oświetlenia zrealizowane przez poprzedniego Wykonawcę zostały zabezpieczone przed degradacją i dostępem osób trzecich? Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie wykonane do tej pory elementy takie jak oświetlenie jest sprawne i nie wymaga wymiany.	Zamawiający wyjaśnia, że wykonane przez poprzedniego wykonawcę elementy oświetlenia nie zostały odebrane przez Zamawiającego. Należy w ramach oferty skalkulować koszt ewentualnych rozbierek i wymian.
69	Prosimy o udostępnienie wszelkiej korespondencji między poprzednim Wykonawcą a inżynierem kontraktu w sprawie jakości dokumentacji projektowej oraz uwag do dokumentacji projektowej.	Zamawiający dołączył posiadaną dokumentację w tomie III stanowiącą opis przedmiotu zamówienia
70	Czy Zamawiający potwierdza, że analizował poprawność dokumentacji projektowej na etapie projektu budowlanego i projektu wykonawczego udostępniony oferentom projekt wykonawczy pod kątem poprawności jego z przepisami oraz decyzjami administracyjnymi? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie takiego raportu.	Zamawiający potwierdza, że dołączona dokumentacja w tomie III stanowi opis przedmiotu zamówienia
71	Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym zapewniają dojazd do działek przyległych inwestycji i nie będzie konieczności budowy nowych zjazdów i przepustów pod zjazdami.	Zamawiający potwierdza, że dołączona dokumentacja w tomie III stanowi opis przedmiotu zamówienia.
72	Z uwagi na wysoką złożoność postępowania oraz konieczność przeprowadzenia wnikliwej inwentaryzacji robót zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert.	Zamawiający wprowadził zmianę nr 25
73	Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej zaktualizowanej o zakres robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę.	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją
74	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne na wszystkie roboty wykonane przez poprzedniego wykonawcę, a w szczególności roboty branżowe. Wnosimy o przekazanie takich inwentaryzacji.	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją
75	Czy Zamawiający jest w posiadaniu mapy zinventaryzowanych sieci podziemnych zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę. Prosimy o ich udostępnienie w ramach przygotowania oferty?	Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją

76	Jakie działania będzie miał poczynić Wykonawca w przypadku, gdy napotka na element budowlany wymagający naprawy lub wymiany, a nie został on uwzględniony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.	Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnej inwentaryzacji. Jeśli w trakcie realizacji nastąpią okoliczności, których racjonalnie działający Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć, działania takie będą procedowane zgodnie z warunkami umowy (roszczenie, zmiana, zamówienie dodatkowe)
78	Prosimy o potwierdzenie, że nie występują roszczenia osób trzecich co do uszkodzeń budynków, budowli, dróg publicznych i prywatnych.	Zamawiający informuje, iż nie proceduje obecnie żadnych roszczeń osób trzecich w sprawie zniszczeń
79	Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wybrany Wykonawca w obecnym postępowaniu przetargowym nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, budynków i budowli oraz pozostałego mienia, które powstały przed przekazaniem placu budowy.	Zamawiający potwierdza, że y Wykonawca w obecnym postępowaniu przetargowym nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dróg przyległych do placu budowy, budynków i budowli oraz pozostałego mienia
80	Prosimy o przekazanie zawartych porozumień pomiędzy Generalnym Wykonawcą a lokalnymi Zarządcami Dróg w zakresie korzystania z dróg publicznych przez sprzęt budowlany.	Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć własne porozumienia
81	Prosimy o informację czy Zamawiający wzywał poprzedniego Generalnego Wykonawcę do wykonania naprawy dróg w obrębie realizowanej inwestycji. Czy drogi w obrębie realizowanej inwestycji zostały naprawione. Jeżeli tak to prosimy o przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie napraw oraz potwierdzenie braku innych roszczeń z tego tytułu.	Zamawiający informuje, iż nie zostały zgłoszone roszczenia
82	Zgodnie z Decyzją nr WR.6341.3.2016 pozwolenie wodnoprawne jest ważne do 4 marca 2026 r. jednak nie dotyczy urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń w terminie 3 lat od dnia w którym pozwolenie stało się ostateczne. Czy Zamawiający potwierdza, że rozpoczęto wykonywanie prac we wskazanym terminie.	Zamawiający informuje, iż roboty zostały rozpoczęte w terminie
83	Zgodnie z Uzgodnieniem nr IZIW-505-8/2016 z dnia 07.03.2016 wydanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe do robót należy przystąpić w ciągu 3 lat od daty wydanie niniejszej zgody. Czy Zamawiający potwierdza, że rozpoczęto wykonywanie prac we wskazanym terminie.	Zamawiający informuje, iż roboty zostały rozpoczęte w terminie
85	Zgodnie z pismem nr 1324/16 z Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdańsku projekt powinien być uzgodniony z Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy, prośba o przekazanie wskazanego uzgodnienia.	Zamawiający informuje, iż uzgodnienie nie jest konieczne uzgodnienie z Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
87	Decyzja nr ID.7230.2.37.2016 z dnia 21.10.2016 wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od jej wydania przedmiotowe prace nie zostały wykonane, prośba udokumentowanie – inwentaryzację wykonanych prac.	Zamawiający informuje, iż roboty zostały wykonane
88	Uzgodnienie nr ID.7230.2.37.1.2016z dnia 21.10.2016 wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania przedmiotowe prace nie zostały wykonane, prośba udokumentowanie – inwentaryzację wykonanych prac.	Zamawiający informuje, iż roboty zostały wykonane
89	Uzgodnienie ID.7230.2.37.2016 z dnia 11.08.2016 wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania przedmiotowe prace nie zostały wykonane, prośba udokumentowanie – inwentaryzację wykonanych prac.	Zamawiający informuje, iż roboty zostały wykonane
90	Uzgodnienie ID.7230.2.83.2015 z dnia 06.11.2015 wygasa jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania przedmiotowe prace nie zostały wykonane, prośba udokumentowanie – inwentaryzację wykonanych prac.	Zamawiający informuje, iż roboty zostały wykonane
91	Prosimy o przekazanie pozwolenia na wycinkę drzew zgodną z zapisami OPZ.	Zamawiający informuje, iż wycinka nastąpiła zgodnie z decyzją zrid
92	Prosimy o informację, czy poprzedni Wykonawca rozliczył się ze wszystkimi gestorami sieci, w tym zdał wszelkie wymagane materiały przez danego gestora. Jeżeli tak to wnosimy o przekazanie protokołów przekazania materiałów. Prosimy o załączenie protokołów odbiorów technicznych robót z poszczególnymi gestorami.	Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie przekazał kompletu dokumentacji po zakończeniu robót

93	W związku z tym iż, Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić stanu oraz sprawności wszystkich urządzeń znajdujących się pod ziemią wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, prosimy o potwierdzenie iż cała infrastruktura jest odebrana przez Zamawiającego oraz gestorów, posiada niezbędne certyfikaty, użyte materiały są zgodne ze specyfikacją, jak również sporządzone zostały protokoły odbioru robót przez Zamawiającego i gestorów.	Zamawiający informuje, iż wykonany zakres robót ziemnych był odebrany przez Nadzór Inwestorski, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Wpisy znajdują się w dzienniku budowy.
94	Prosimy o wskazanie miejsca odwozu destruktu i innych materiałów rozbiórkowych.	Zamawiający informuje, iż miejsce odwozu zostanie wskazane po podpisaniu umowy przez Rejon w Tczewie
95	Prosimy o informację, które materiały stanowią własność Zamawiającego.	Zamawiający informuje, iż należy przyjąć materiały zgodnie z OPZ
96	Prosimy o potwierdzenie iż ewentualnej materiały, które zostaną przekazane przez Zamawiającego posiadają atesty i deklaracje zgodne z wymaganiami kontraktu.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 19
97	Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający znajduje się w bazie BDO oraz wywiąże się z zapisów wynikających z ustawy o odpadach.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 20
98	Prosimy o potwierdzenie, iż od czasu zaprzestania robót przez poprzedniego Wykonawcę na terenie inwestycji nie były prowadzone żadne inne prace. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie jakie to były prace, przekazanie zakresu wykonanych robót wraz niezbędnymi protokołami odbioru oraz informacje kto odpowiada gwarancyjnie za wykonane prace.	Zamawiający prowadził niezbędne prace utrzymaniowe oraz były prowadzone prace na obiekcie WD-1
99	Prosimy o przekazanie protokołów z okazań punktów geodezyjnych po dokonaniu podziałów geodezyjnych działek.	Zamawiający informuje, iż dołączył decyzje zrid dla inwestycji; ponadto dla etapu pierwszego słupki zostały wykonane ( w przypadku braków należy dokonać uzupełnień); ponadto stosowna dokumentacja znajduje się w PODGiK
100	Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie podziały działek zostały wykonane i Zamawiający dysponuje wszystkimi dokumentami wynikającymi z prawa geodezyjnego.	Zamawiający informuje, iż dołączył decyzje zrid dla inwestycji; ponadto dla etapu pierwszego słupki zostały wykonane ( w przypadku braków należy dokonać uzupełnień); ponadto stosowna dokumentacja znajduje się w PODGiK
101	Prosimy o przekazanie wykazu punktów osnowy państwowej i innych wyższych znajdujących się na terenie inwestycji.	Zamawiający wprowadził zmianę nr Z28
102	Prosimy o potwierdzenie iż nie występuje sytuacja, w której należy dokonać procedury przeniesienia jakiegokolwiek punktu np. osnowy państwowej na terenie całej inwestycji. Jeżeli tak, wnosimy o przekazanie informacji o lokalizacji i numeracji punktów kolidujących z wykonaną już infrastrukturą oraz miejsca docelowego przeniesienia takiego punktu.	Zamawiający nie wyklucza konieczności przeniesienia punktów osnowy, niemniej jednak zgodnie z D-01.01.01 obowiązek odtworzenia zniszczonych w trakcie robót budowlanych punktów osnowy państwowe ciąży na nowym wykonawcy na zakończenie robót budowlanych. Należy przewidzieć odtworzenie punktów klasy III
103	Prosimy o potwierdzenie iż na terenie inwestycji nie występuje sytuacja, w której należy wyburzyć lub przenieść jakiegokolwiek element istniejącej infrastruktury.	Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji
104	Wnosimy o przekazanie oświadczeń projektantów w zakresie istotnych lub nieistotnych zmian w projekcie jeżeli takie występują.	Zamawiający informuje, iż dokumentacja została udostępniona
105	Prosimy o potwierdzenie iż w całym zakresie wykonanych robót przez poprzedniego wykonawcę, nie występują istotne zmiany w projekcie.	Zamawiający potwierdza, że zostały wprowadzone jedynie zmiany nieistotne do dokumentacji w zakresie decyzji zrid
106	Prosimy o przekazanie protokołów odbioru wykonanej sieci wodkan w tym prób szczelności.	Zamawiający nie dołącza dokumentów
107	Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie wykonane elementy w tym elementy infrastruktury podziemnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i nie występuje sytuacja w której przebieg tych sieci jest inny niż przyjęty w projekcie.	Zamawiający potwierdza, że wykonane roboty ziemne zostały odebrane przez Nadzór Inwestorski
108	Prosimy o przekazanie kopii projektu budowlanego z naniesionymi zmianami zgodnie z art. 36a prawa budowlanego.	Zamawiający informuje, iż informacje zmianach nieistotnych zostały udostępnione w ramach materiałów przetargowych

<b>109</b>	Prosimy o przekazanie kompletnego projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem dla obu etapów.	Zamawiający informuje, iż dokumentacja została przekazana w ramach materiałów przetargowych
<b>110</b>	Prosimy o potwierdzenie iż wszelkie roszczenia osób trzecich na terenie inwestycji oraz przyległych do niej zostały zaspokojone.	Zamawiający informuje, iż nie proceduje żadnych roszczeń osób trzecich w zakresie terenu inwestycji
<b>111</b>	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją przetargową i terminami w niej zawartymi, w zakres zadania nie wchodzi zimowe utrzymanie.	Zamawiający informuje iż należy utrzymywać plac budowy zgodnie z OPZ
<b>112</b>	Prosimy o potwierdzenie, że w termin realizacji zadania nie jest wliczany okres zimowy tj. od 15 grudnia do 15 marca.	Zamawiający informuje, iż wykonanie zadania jest liczone w miesiącach i nie ma wyłączeń dla okresu zimowego
<b>115</b>	Zgodnie z dokumentacją techniczną udostępniono Program Naprawczy dla warstwy wiążącej opracowany przez Trakcja PRKiI S.A. z dnia 23.06.2020. Prosimy o informację, że powyższy Program Naprawczy został zaakceptowany do realizacji przez Zamawiającego w zakresie ilości potrzebnych napraw oraz sposobu ich naprawy.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1
<b>119</b>	Zgodnie z dokumentacją techniczną udostępniono Program Naprawczy dla warstwy wiążącej opracowany przez Trakcja PRKiI S.A. z dnia 23.06.2020. W powyższym dokumencie opisano technologię naprawy warstwy wiążącej, ale nie wskazano wszystkich materiałów koniecznych do wykonania naprawy. Prosimy o informację jakiego materiału należy użyć do zagruntowania powierzchni po wycięciu fragmentów warstwy wiążącej z AC16W?	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1
<b>120</b>	Zgodnie z dokumentacją techniczną udostępniono Program Naprawczy dla warstwy wiążącej opracowany przez Trakcja PRKiI S.A. z dnia 23.06.2020. W powyższym dokumencie opisano technologię naprawy warstwy wiążącej, ale nie wskazano wszystkich materiałów koniecznych do wykonania naprawy. Prosimy o informację jakiego rodzaju siatki bitumicznej należy użyć do wklejenia pod warstwę ścierną ( 120x120kN / 120x200kN ) wraz z podaniem minimalnej szerokości do wykonania?	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1
<b>121</b>	Zgodnie z dokumentacją techniczną udostępniono Program Naprawczy dla warstwy wiążącej opracowany przez Trakcja PRKiI S.A. z dnia 23.06.2020. W powyższym dokumencie opisano długości fragmentów nawierzchni koniecznych do wycięcia, ale nie określono wymaganej szerokości co uniemożliwia rzetelną wycenę powyższych robót oraz nie opisuje w pełni przedmiotu zamówienia. Panujące obecnie warunki atmosferyczne oraz odbywający się ruch drogowy uniemożliwiają precyzyjne wykonanie pomiarów. Prosimy o informację jakie należy przyjąć szerokości fragmentów warstwy wiążącej AC16W, które będą podlegać wycięciu.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1

122	<p>Zgodnie z dokumentacją techniczną udostępniono Program Naprawczy dla warstwy wiążącej opracowany przez Trakcja PRKiL S.A. z dnia 23.06.2020. Rozpoczęcie prac naprawczych możliwe będzie najszybciej w marcu 2021 z uwagi na procedurę przetargową i warunki atmosferyczne. Od czasu opracowania Programu Naprawczego minie zatem minimum 9 miesięcy kiedy warstwa wiążąca jest poddana obciążeniu ruchem oraz niekorzystnym warunkom atmosferycznym w okresie zimowym. Powyższe czynniki mogą prowadzić do powstania dalszych uszkodzeń warstwy wiążącej, których nie ujęto w Programie Naprawczym i zestawieniu Wad i Usterek. Czy Wykonawca po przejęciu placu budowy i wykonaniu ponownej inwentaryzacji warstwy wiążącej otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zwiększenia zakresu koniecznych napraw warstwy wiążącej?</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż Program naprawczy został dołączony jako dokument informacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnej inwentaryzacji i uwzględnienia w ramach oferty konieczności w prowadzenia napraw. Zamawiający informuje, że dokonał potrąceń około 10 % wartości warstwy wiążącej w ramach wad, jednakże Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnej inwentaryzacji.</p>
123	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla pierścienia wewnętrznego ronda wskazano brak odbioru nawierzchni z kostki kamiennej ciosanej dla pow. 1100m<sup>2</sup>. Prosimy o informację jakie jest powód braku odbioru. Czy materiał został wbudowany, ale nie spełnia wymagań i należy kostkę kamienną wymienić czy uzupełnić lub wykonać inne rodzaje robót w celu doprowadzenia nawierzchni do odbioru.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż należy przeprowadzić własną inwentaryzację i uwzględnić dokonanie napraw</p>
124	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla remontu łącznic wskazano konieczność uzupełnienia nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach betonowych zgodnie z notatką służbową z dnia 04.09.2019. Prosimy o udostępnienie powyżej notatki oraz określenie grubości i rodzaju materiału jakim trzeba uzupełnić brakujące fragmenty nawierzchni. Ponadto w celu prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i braku kosztorysu ofertowego prosimy o określenie powierzchni podlegającej uzupełnieniu przy krawężnikach betonowych.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż należy przeprowadzić własną inwentaryzację i uwzględnić dokonanie napraw</p>
125	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla ciągu pieszo-rowerowego wskazano na usterkę w postaci niedogęszczonych robót ziemnych na odcinku od km 340+100 do 340+310 Lewa. Prosimy o informację jakie warstwy są niedogęszczone i czy na powyższym odcinku zostało wykonane i odebrane wzmocnienie podłoża.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że roboty nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, należy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót</p>

126	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla ciągu pieszo-rowerowego wskazano na usterkę w postaci braku zagęszczenia podbudowy zasadniczej na odcinku od 0+000 do WD-1. Prosimy o informację czy powyższy brak zagęszczenia jest związany z warstwą podbudowy czy wynika również z braku odpowiedniego przygotowania warstw poniżej podbudowy i niezbędna jest rozbiórka podbudowy w celu prawidłowego przygotowania całej konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego?</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że roboty nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, należy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót</p>
127	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla ciągu pieszo-rowerowego wskazano na usterkę w postaci braku zagęszczenia podbudowy zasadniczej na odcinku od 0+000 do WD-1. Prosimy o informację czy materiał na warstwę podbudowy zasadniczej został w całości wbudowany i spełnia wymagania SST. Jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia lub wymiany materiału na warstwę podbudowy zasadniczej na powyższym odcinku prosimy o jednoznaczną informację w ramach precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia i braku kosztorysu ofertowego.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że roboty nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, należy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót</p>
128	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla jezdni głównej DK22 należy wykonać Program Naprawczy dla warstwy wiążącej wersja rev. 02 z uwagami Inżyniera Kontraktu dla odcinka 341+580 – 342+770. W zestawie dokumentacji technicznej udostępniono wersję 01 Programu Naprawczego bez uwag IK. Prosimy o udostępnienie wersji rev. 02 Programu Naprawczego wraz z uwagami IK, na którą powołano się w dokumentacji.</p>	<p>Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1</p>
129	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla jezdni głównej DK22 należy wykonać warstwę ścieralną dla ruchu KR5 na całej długości odcinka. Z uwagi na wielomiesięczne użytkowanie większej części warstwy wiążącej w zmiennych warunkach atmosferycznych zachodzi realne zagrożenie trudności w oczyszczeniu powierzchni i uzyskaniu odpowiedniej szorstkości warstwy zapewniającej trwałe połączenie z warstwą ścieralną w okresie gwarancji i dalszego użytkowania. Prawidłowym zabiegiem umożliwiającym poprawę jakości połączenia z warstwą ścieralną jest wykonanie mikrofrezowania nawierzchni do 1cm lub jej uszorstnienia poprzez hydromonitoring lub śrutowanie. Czy w ramach realizacji robót związanych z przygotowaniem podłoża pod ułożenie warstwy ścieralnej należy przewidzieć jeden z powyższych zabiegów dla istniejącej warstwy wiążącej?</p>	<p>Zamawiający informuje, że w ramach realizacji robót związanych z przygotowaniem podłoża należy wykonać wszelkie zabiegi, które Wykonawca uzna za stosowne aby uzyskać szczepność międzywarstwową wymaganą w WWiORB D-04.03.01. Czynności te należy uwzględnić w cenie ofertowej.</p>
130	<p>Dotyczy Wady i Usterki: Dla jezdni bocznych KR3 należy wykonać Program Naprawczy dla warstwy wiążącej wersja rev. 02. W zestawie dokumentacji technicznej udostępniono wersję 01 Programu Naprawczego bez uwag IK. Prosimy o udostępnienie wersji rev. 02 Programu Naprawczego wraz z uwagami IK, na którą powołano się w dokumentacji.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż program naprawczy jest dokumentem jedynie informacyjnym. Zamawiający udzielił wyjaśnień w ramach pytania nr 1.</p>



131	Dotyczy Wady i Usterki: Dla ciągów pieszo-rowerowych wskazano konieczność wykonania koryta wraz z doprowadzeniem podłoża do G1 na odcinkach: 341+830 – 342+650 L, 342+660 – 342+810 L, 343+100 – 343+260 L. Prosimy o informację czy na powyższych odcinkach wykonano jakiegokolwiek roboty związane z przygotowaniem koryta ( wykop/nasyp ) lub doprowadzeniem podłoża do G1. Czy zachodzi konieczność usunięcia wadliwie wykonanych robót w tym zakresie czy całość robót należy wykonać od nowa?	Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić własną inwentaryzację i wykonać zakres robót niezbędny do ukończenia całego zadania
132	Dotyczy Wady i Usterki: Dla ciągów pieszo-rowerowych wskazano konieczność wykonania podbudowy zasadniczej na odcinku 341+200 – 341+600 L. Czy na powyższym odcinku została częściowo lub w całości wykonana podbudowa zasadnicza tylko nie została przygotowana do zgłoszenia do odbioru czy należy założyć zakup nowego materiału wraz z jego zatwierdzeniem, wbudowaniem i zagęszczeniem?	Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca wykonał podbudowę zasadniczą, jednak roboty nie zostały zabezpieczone. Należy przeprowadzić inwentaryzację i podbudowę doprowadzić do parametrów zgodnych z warunkami umowy, a gdy zajdzie konieczność, to dokonać niezbędnych wymian
133	Zgodnie z SST D-05.03.13 pkt. 3.3 wskazano na konieczność zastosowania tzw. podajnika pośredniego do układania mieszanki na warstwę ścieralną SMA. Jest to dodatkowy sprzęt stosowany najczęściej przy realizacji inwestycji nowych klasy A i S	Zamawiający informuje, że Wykonawca może zrezygnować z zastosowania podajnika pośredniego pod warunkiem uzyskania wszystkich cech warstwy ścieralnej wg WWiORB D-05.03.13.
134	Zgodnie z WT-2 2016 oraz SST dotyczącymi mieszanek mineralno-asfaltowych wskazano na konieczność stosowania dodatkowej warstwy ochronnej dla emulsji asfaltowej z mleczka wapiennego dla nawierzchni przeznaczonych dla ruchu KR4-7. Prosimy o jednoznaczną informację czy Wykonawca ma zakładać dodatkową warstwę ochronną z mleczka wapiennego dla emulsji stosowanych na ciągu głównym DK22 gdzie jest kategoria KR5?	Zamawiający podtrzymuje wymaganie stosowania mleczka wapiennego wg WT-2 2016 pkt 7.3.4. dla ciągu głównego DK 22.
135	W ramach realizacji robót Wykonawca ma wykonać warstwę ścieralną na dużej części już ułożonej warstwie wiążącej po przeprowadzeniu Programu Naprawczego rec. 02 opracowanego przez poprzedniego Wykonawcę. Czy w ramach powyższego Programu Naprawczego dokonano oceny równości podłużnej i poprzecznej istniejącej warstwy wiążącej? Prosimy o informację czy wykonana warstwa wiążąca spełnia parametry SST w zakresie zagęszczenia, równości podłużnej i równości poprzecznej? Czy w przypadku konieczności dodatkowego wyrównania warstwy wiążącej poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej w celu uzyskania odpowiedniej równości Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe?	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1
136	Zgodnie z Opisem Technicznym dla podłoża G4 przewidziano wzmocnienie w postaci 17cm warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 60%. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych podbudowę pomocniczą można wykonać również z mieszanki związanej cementem klasy C5/6 dla ruchu KR5 i klasy C3/4 dla ruchu KR3-4 oraz klasy C1,5/2 dla ruchu KR1-2. Czy Wykonawca może do warstwy podbudowy pomocniczej zastosować mieszanekę związaną cementem wg Katalogu jako rozwiązanie równoważne?	Zamawiający informuje, że Wykonawca może zastosować wszystkie rozwiązania w zakresie warstwy podbudowy pomocniczej opisane w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014 z uwzględnieniem odpowiedniej kategorii ruchu.

<b>137</b>	<p>Zgodnie z Opisem Technicznym dla podłoża G1 nie przewidziano wykonania warstwy podbudowy pomocniczej. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla ruchu KR3-4 i KR5-7 konieczne jest zastosowanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 60% lub z mieszanki związanej cementem klasy C5/6 dla ruchu KR5 i klasy C3/4 dla ruchu KR3-4. Ma to bezpośredni wpływ na nośność całej konstrukcji nawierzchni. Prosimy o informację czy dla podłoża G1 należy zakładać wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej.</p>	<p>Zamawiający informuje, że w Opisie Technicznym nie stwierdzono przypadku opisanego w pytaniu Wykonawcy.</p>
<b>138</b>	<p>Prosimy o informację czy dla ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej należy zastosować mieszankę SMA5S w kolorze czarnym?</p>	<p>Zamawiający informuje, że dla ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej należy zastosować mieszankę SMA 5 w kolorze czarnym poza obszarem zabudowanym. W obszarze zabudowanym dla ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej należy zastosować mieszankę SMA 5 w kolorze czerwonym.</p>
<b>139</b>	<p>Zgodnie z Opisem Technicznym konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej posiada małą grubość – podbudowa zasadnicza 15cm + 4cm warstwa SMA5S. Powyższa konstrukcja nie jest przeznaczona do ruchu pojazdów i mechaniczne odśnieżanie prowadzić będzie do uszkodzeń nawierzchni już w okresie gwarancji. Najnowsze standardy realizacji ścieżek rowerowych wskazują na konieczność zastosowania również warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Czy Zamawiający pozostawia zakres robót zgodny z opisem technicznym przy założeniu użytkowania ścieżek rowerowych wyłącznie przez pieszych i rowerzystów?</p>	<p>Zamawiający wymaga aby konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej została wykonana zgodnie z Projektem.</p>
<b>142</b>	<p>Zamawiający jako kryterium wyboru podaje zaoferowany przez Oferenta okres gwarancji przyznając za niego punkty jak poniżej: 84 miesiące - 10 punktów; 72 miesiące - 5 punktów; 60 miesięcy - 0 punktów pisząc jednocześnie, że najdłuższy możliwy okres gwarancji to 72 miesiące. Z racji, że jest to kryterium wyboru, czyli bardzo ważny punkt decydujący o wyborze Wykonawcy prosimy o jednoznaczne określenie wymagań Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający wprowadza zmianę nr 35</p>
<b>143</b>	<p>Prosimy o informację (wykaz) jakie materiały zakupione od poprzedniego Wykonawcy i w jakim stanie technicznym zostaną przekazane do wykorzystania przez nowego Wykonawcę</p>	<p>Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 19</p>
<b>144</b>	<p>Prosimy o pilne przekazanie przez Zamawiającego mapy z przebiegiem wykonanego i zlikwidowanego przez poprzedniego Wykonawcę uzbrojenia podziemnego. Brak tej mapy uniemożliwia właściwą wycenę robót do wykonania oraz bezpieczne prowadzenie robót</p>	<p>Zamawiający nie dysponuje mapą powykonawczą z wykonanych sieci podziemnych</p>
<b>145</b>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem wszystkich pozostawionych przez poprzedniego Wykonawcę materiałów oraz oznakowania (znaki, płyty drogowe, poszerzenia poboczy) na obowiązującej aktualnie tymczasowej organizacji ruchu</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że wbudowane elementy są do wykorzystania jeśli spełniają wymagania warunków umowy. Zamawiający jest właścicielem oznakowania pionowego</p>
<b>146</b>	<p>Prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu umowy na dostawę energii elektrycznej dla pompowni wód deszczowych P-1, zlokalizowanej w rejonie zbiorników retencyjnych, która jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia rozruchu technologicznego niniejszej pompowni. Rozruch technologiczny nie może zostać przeprowadzony przy użyciu zasilania tymczasowego</p>	<p>Zamawiający jest w trakcie zawarcia umowy</p>

147	<p>Wskazany przez Zamawiającego zakres czynności będący w zakresie do wykonania przez Wykonawcę zakłada uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwolenie na użytkowanie (OPZ pkt. 1 WYMAGANIA OGÓLNE). Dołączone do dokumentacji przetargowej decyzje ZRID nr 17/zrid/2017/AG z dnia 20.10.2017 oraz 4zrid/2019/EK z dnia 05.06.2019 obejmują swoim zakresem wykonanie przebudowy obiektu WD-2. Zamawiający wyłączył z postępowania wykonanie robót polegających na przebudowie obiektu WD-2. W świetle prztoczonych powyżej dokumentów na Wykonawcy robót ciąży obowiązek wykonania całego zakresu robót objętego pozwoleniami na budowę (za wyjątkiem tych robót, które zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę) i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Prosimy zatem o dostarczenie zamiennego pozwolenia na budowę, które nie będzie obejmowało obiektu WD-2</p>	<p>Zamawiający załączył obowiązujący zrid na podstawie, którego należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla wykonanych robót</p>
148	<p>W OPZ pkt. 1 WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wskazał m.in. na konieczność uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych. Pragniemy zauważyć, że w zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji warunki techniczne, w szczególności dotyczące infrastruktury podziemnej straciły swoją ważność. Konieczna jest zatem ich aktualizacja. W związku z powyższym Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi wystąpić do gestorów sieci o wydanie nowych warunków technicznych. W panującej obecnie w kraju sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19 czas oczekiwania na wydanie nowych warunków technicznych jest znacznie wydłużony. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji kontraktu w związku z wydłużonymi procedurami uzyskania stosownych uzgodnień</p>	<p>W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Wykonawcy a powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania, sprawa będzie procedowana zgodnie z warunkami Umowy. W ramach uzyskania uzgodnień Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie terminy zgodne z przepisami prawa i obowiązującymi wytycznymi.</p>
149	<p>W związku z koniecznością zapewnienia monitoringu obiektu WD-2, w celu rzetelnej wyceny tego zakresu prac, prosimy o przekazanie wszelkich dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, dotyczących stanu technicznego obiektu (protokoły z przeglądów, ekspertyzy etc.)</p>	<p>Zamawiający wprowadza zmianę nr Z 38</p>
150	<p>W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości ruchu na DK - 22, co wiąże się z ruchem pojazdów ciężarowych i ponadgabarytowych, biorąc pod uwagę zły stan techniczny obiektu WD-2, prosimy o określenie kto odpowiada za obiekt WD-2 biorąc pod uwagę, że obiekt jest wyłączony z postępowania i nie będzie stanowił zakresu placu budowy przekazanego Wykonawcy.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z posiadanymi ekspertyzami stan obiektu jest możliwy do użytkowania zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu. Obiekt WD-2 będzie się znajdował w przekazanym placu budowy (stanowi element zridu), jednak jest wyłączony z realizacji. Za plac budowy będzie odpowiedzialny Kierownik Budowy</p>
151	<p>Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku stwierdzenia na podstawie monitoringu obiektu WD-2 konieczności natychmiastowego wyłączenia z użytkowania przedmiotowego obiektu, Zamawiający przekaze Wykonawcy zamienny projekt tymczasowej organizacji ruchu</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, stanowią one ryzyko Zamawiającego</p>

<b>152</b>	Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert. Oferenci nie mają możliwości zapoznania się ze stanem i zakresem robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę ze względu na panujące złe warunki atmosferyczne	Zamawiający wprowadził zmianę 25Z
<b>153</b>	Prosimy o zmianę zapisu OPZ pkt. 6.12 w sprawie braku prawa do ewentualnych roszczeń z tytułu terminu i dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem robót przez innego Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego na terenie placu budowy Wykonawcy	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści OPZ
<b>154</b>	Czy w zakresie obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę? W OPZ Zamawiający wskazał na konieczność opracowania nowych projektów budowlanych (np.. Kolidzi linii napowietrznej ORANGE ze zbiornikiem retencyjnym oraz zasilanie szaf oświetleniowych) co wskazuje na konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę	Zamawiający wskazał, że jest konieczne wykonanie projektu usunięcia kolizji w zakresie kabla Orange. Zmiana w ocenie Zamawiającego jest nieistotna zgodnie z Prawem budowlanym. Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania zamiennej decyzji Zrid.
<b>155</b>	Proszę o odpowiedź czy należy przyjąć w etapie II zgodnie z projektem budowlanym budowę, dostawę i montaż szaf oświetleniowych SO. Jeżeli należy przyjąć w wycenie, to proszę o zamieszczenie schematów szaf oświetleniowych na stronie Zamawiającego	Dla zachowania spójności rozwiązań technicznych stosowanych w oświetleniu na Drodze Krajowej 22 należy wykonać szafki oświetleniowe zgodnie ze standardem przyjętym na pozostałych odcinkach przedmiotowej drogi, w tym na odcinku sąsiadującym tj.: Knybawa – Gnojewo, lub równoważne. Zamawiający wprowadza zmianę nr 33
<b>156</b>	Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (w szczególności formularzy niezbędnych do złożenia oferty).	Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej postępowania edytowalną wersję niżej wymienionych formularzy, w pliku pod nazwą „Edytowalna wersja Formularzy_02_02_21”: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formularz Oferta</li> <li>• Formularz 2.1. WYKAZ PŁATNOŚCI</li> <li>• Formularz 2.2. „Kryteria pozacenowe”;</li> <li>• Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;</li> <li>• Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;</li> <li>• Formularz 3.3. Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia</li> <li>• Formularz 3.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.</li> </ul> <p>Udostępnione edytowalne wersje ww. Formularzy stanowią jedynie pomoc w przygotowaniu oferty.</p>