



Polskie Sieci Elektroenergetyczne  
Operator S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  
NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00 zł,  
kapitał zakładowy w całości wpłacony

## Departament Eksploatacji

Konstancin-Jeziorna, 04 października 2011 r.

10367-DE-WL-7070-1-GK/2011

Szanowny Pan  
Tadeusz Guzik  
Kierownik  
ENERGOPROJEKT - KRAKÓW SA  
ul. Mazowiecka 21  
30-019 Kraków

EP-KRK	Oryg	1791
z d 13 PAZ. 2011		
DE-15		
DE		
LGL, D		

Dotyczy: koncepcji przebudowy linii 220 kV Plewiska – Czerwonak oraz 220 kV Plewiska – Piła Krzewina  
w związku z budową drogi ekspresowej S-11

W nawiązaniu do naszego pisma 9093-DE-WL-7070-1-KL/2011 z dnia 9 września 2011r. uzgadniającego koncepcję przebudowy linii 220 kV relacji Plewiska-Czerwonak i 220 kV Plewiska-Piła Krzewina, w związku z projektem węzła Swadzim drogi ekspresowej S-11-obwodnica miasta Poznań, uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A. rozważa obecnie możliwość wybudowania linii 400 kV Piła Krzewina – kierunek Poznań po całkowicie nowej trasie, bez wykorzystania trasy istniejącej linii 220 kV Plewiska-Piła Krzewina. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przebudowy linii 220 kV Plewiska - Piła Krzewina w gabarytach dwutorowej linii 400 kV.

Zwracamy się z prośbą o zmianę uzgodnionej koncepcji w taki sposób, aby przebudowę linii 220 kV Plewiska – Piła Krzewina wykonać w gabarytach jednotorowej linii 220 kV, z wykorzystaniem dotychczasowej trasy linii uzgodnionej w koncepcji. Założenia projektowe powinny być takie same jak dla przebudowy linii 220 kV Plewiska – Czerwonak.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami ze strony innych projektantów przypominamy o konieczności uwzględniania pasa technologicznego linii o szerokości po 25m od osi linii. ✓

Sprawę ze strony PSE Operator S.A. prowadzi Pan Grzegorz Kochan tel. 0-22 242 11 85.

Z poważaniem,  
DYREKTOR  
Departamentu Eksploatacji

*Tomasz Włodarczyk*

Kopię otrzymuje:

1. GDDKiA Oddział w Poznaniu  
ul. Siemiradzkiego 5a  
60-763 Poznań
2. PSE-Zachód S.A.
3. DE/SU
4. DE/WL  
Sekretariat  
tel. +48 22 242 10 45  
fax +48 22 242 23 55

2238	
2011-10-13	
R-1E-1	
Gu	