

MOP LISINY



STACJA UZDATNIANIA WODY
SCHEMAT POŁĄCZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
ADAPTACJA

[illegible]

1.1: 1.2:	Zestaw filtracyjny FIC/008/25_6525
-----------	------------------------------------

2	Zestaw aeracji AIC 500
3	Sprężarka KCT 401-250 st
4	Zestaw dmuchawy 40DH MD
5	Przepływomierz DN32
6	Przepływomierz DN50
7	Przepływomierz DN65
8	Przepływomierz DN65
9	Rozdzielnia pneumatyczna
10	Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego I
11	Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego II
12	Rozdzielnia Technologiczna
13	Pompa SEV.65.65.30.2.50D
14	Pompa ICL 15/1/1,1kW
15	Zestaw hydroforowy ZH II – ICL/MP/2.4.9B/1,5kW
16	Pompa SEV.80.80.265.2.52H
17	Zestaw Chloratora
18	Zbiornik retencyjny V=5m ³
19	Pompa płuczna TP 65-180/2/1,5kW
20	Zawór bezpieczeństwa SYRI/2"
21	Zbiornik wody surowej V=100m ³
22	Studnia atebinowa

Instalcompact sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa 23
tel.: +48 61-814-67-55, fax: +48 61-816-40-16
www.instalcompact.pl, e-mail: centrala@instalcompact.pl

	Nazwisko	Data
Opracował:	G. Schreiber	02.2018