

Załącznik nr 2

O.BY.F2.2415.157.2017.mm

FORMULARZ OFERTOWY

**Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-095 Bydgoszcz**

Dotyczy zamówienia na:

Dostawa 50 sztuk zasilaczy awaryjnych typu UPS oraz 80 sztuk akumulatorów do zasilacza awaryjnego typu UPS dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy

Wykonawca:

.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.....
(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

Zasilacz awaryjny typu UPS:
(nazwa/model produktu)

Akumulator do zasilacza typu UPS:
(nazwa/model produktu)

za całkowitą cenę brutto zamówienia:

.....
(słownie zł)

Dodatkowe informacje:

.....

Dane kontaktowe:

.....
(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNY, LICZBA ZAMAWIANYCH URZĄDZEŃ ORAZ CENA:

Zasilacz awaryjny typu UPS – 50 sztuk

Zasilacz awaryjny typu UPS musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.

Lp.	Nazwa parametru / komponentu	Wymagania minimalne parametrów technicznych
1.	Moc pozorna	700 VA
2.	Moc rzeczywista	400 W
3.	Maksymalny czas przełączenia na baterię	10 ms
4.	Liczba, typ gniazd z podtrzymaniem zasilania	4 x 230 V EU
5.	Liczba, typ gniazd z ochroną przeciwprzepięciową	4 x 230 V EU
6.	Port komunikacyjny	USB
7.	Informacja o rozładowaniu baterii	Alarm dźwiękowy
8.	Gwarancja	12 miesięcy

Ostateczna wartość:

Kwota netto za sztukęzł

Kwota brutto za sztukęzł

Łączna kwota netto za 50 sztukzł

Łączna kwota brutto za 50 sztukzł

Akumulator do zasilacza awaryjnego typu UPS – 80 sztuk

Akumulator do zasilacza awaryjnego typu UPS musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.

Lp.	Nazwa parametru / komponentu	Wymagania minimalne parametrów technicznych
1.	Pojemność	8000 mAh
2.	Napięcie nominalne	12 V
3.	Czas eksploatacji akumulatora	3 lata
4.	Gwarancja	12 miesięcy
5.	Przeznaczenie	Bateria musi być kompatybilna z urządzeniem APC Back-UPS ES 550

Ostateczna wartość:

Kwota netto za sztukęzł

Kwota brutto za sztukęzł

Łączna kwota netto za 80 sztukzł

Łączna kwota brutto za 80 sztukzł

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)