

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr O.BY.F-2.2415.177.2017

### FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dot. urządzeń oferowanych w postępowaniu pn. Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym „A” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6.

#### Jednostki wewnętrzne dla PARTERU – 13 sztuk:

Producent: .....

Model: .....

Lp.	Wymagania minimalne	Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę*
1	Typ: naścienne	
2	Typ czynnika chłodniczego: R410A	
3	Gwarancja minimum 36 miesięcy	
4	Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW	
5	Moc grzewcza nie mniejsza niż 2,5 kW	
6	Nominalny pobór mocy elektrycznej (dla chłodzenia) nie więcej niż 0,02 kW	
7	Nominalny pobór mocy elektrycznej (dla grzania) nie więcej niż 0,03 kW	
8	Poziom ciśnienia akustycznego (Wysoki/Niski): nie więcej niż 39,0 dB / 25,0 dB	

\*należy opisać parametry oferowanego urządzenia, wskazać czy spełnia wymagania Zamawiającego

#### Jednostka zewnętrzna dla PARTERU – 1 sztuka:

Producent: .....

Model: .....

Lp.	Wymagania minimalne	Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę*
1	Typ czynnika chłodniczego: R410A	
2	Gwarancja minimum 36 miesięcy	
3	Moc chłodnicza nie mniejsza niż 32 kW	
4	Moc grzewcza nie mniejsza niż 32 kW	
5	Minimalny EER 3/ESEER 6	
6	Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż 60 dB	

\*należy opisać parametry oferowanego urządzenia, wskazać czy spełnia wymagania Zamawiającego



### Jednostki wewnętrzne dla I i II piętra – 4 sztuki:

Producent: .....

Model: .....

Lp.	Wymagania minimalne	Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę*
1	Typ: naściennie	
2	Typ czynnika chłodniczego: R410A	
3	Gwarancja minimum 36 miesięcy	
4	Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW	
5	Moc grzewcza nie mniejsza niż 2,5 kW	
6	Nominalny pobór mocy elektrycznej (dla chłodzenia) nie więcej niż 0,02 kW	
7	Nominalny pobór mocy elektrycznej (dla grzania) nie więcej niż 0,03 kW	
8	Poziom ciśnienia akustycznego (Wysoki/Niski): nie więcej niż 35,0 dB / 25,0 dB	
9	<b>Kompatybilność do pracy w systemie VRVIII firmy DAIKIN</b>	

\*należy opisać parametry oferowanego urządzenia, wskazać czy spełnia wymagania Zamawiającego

**Klimatyzacja ma być fabrycznie nowa i spełniać podane wyżej minimalne parametry techniczne – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.**

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)