

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia :

„Naprawa pomp w przepompowni ścieków.”

2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

3. Lokalizacja realizowanego przedmiotu zamówienia:

Przepompownia zlokalizowana jest na terenie OUD Sulechów przy węźle Sulechów na S3.

4. Zakres robót i wymagania :

- Dostawa z wymianą uchwytów sprzęgających do dwóch pomp KBS Amarex N F 50-170/012 ULG-120 2,6 kW 4,5 W. Uszkodzenia widoczne na zdjęciach 1 i 2.

5. Informacja o gwarancjach, aprobatkach technicznych:

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót,

- Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (DZ. U .Nr 92 poz. 881)

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy ustalić jako suma wszystkich robót. Oferta musi być podana w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Płatności

Zapłata za wykonane prace nastąpi po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru robót i na jego podstawie wystawionej prawidłowo faktury. Płatność dokona będzie przelewem bankowym na wskazany w umowie rachunek w ciągu 21 dni od otrzymania faktury.

8. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oferty brutto.

Opracował:

STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Doruż Smoleński

Sprawdził:

KIEROWNIK REJONU

mgr Anna Krzysztofik