

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:

„Naprawa separatora w pasie drogowym drogi krajowej nr 24 w miejscowości Przytoczna w km 41+503 str. lewa”

2. Parametry techniczne separatora

- separator lamelowy UNICON 40/400 UNISEPT + osadnik, powierzchnia użytkowa - 4,71m³

3. Zakres usługi

- ascenizacja mieszaniny wodno-olejowej i szlamów zgromadzonych w układzie (osadnik i separator)
- wymiana uszkodzonych pakietów lamelowych - 2 szt.
- zalanie separatora wypompowaną mieszaniną
- sprawdzenie poprawności działania układu
- dokonanie odpowiednich wpisów w książce eksploatacyjnej układu

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

- 14 dni od dnia podpisania umowy

5. Uwagi końcowe

- Usługę należy wykonać przy zachowaniu wszystkich wymogów z zakresu BHP i w sposób gwarantujący należyte wykonanie.

Z-ca KIEROWNIKA
REJONU
Bogusław Bandura
mgr Bogusław Bandura