

Opis przedmiotu zamówienia

Przeegląd i konserwacja gašnic i hydrantów w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w latach 2016-2019

Zakres usług:

1. Przeegląd, konserwacja i remont gašnic proszkowych- 6 kg – 72 szt., 12 kg - 4 szt.- 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
2. Przeegląd, konserwacja i remont gašnic śniegowych -5 kg – 5 szt. – 1 raz w roku kalendarzowym.
3. Przeegląd, konserwacja i remont gašnicy do sprzętu elektronicznego - 1szt – 1 raz w roku kalendarzowym.
4. Przeegląd, konserwacja i remont samochodowych – 27 szt. – 1 raz w roku kalendarzowym.
5. Przeegląd hydrantów wewnętrznych z badaniem wydajności poboru wody i ciśnienia- 11 szt.

Zakres czynności przeeglądu hydrantów obejmuje sprawdzenie czy:

- hydrant nie jest zastawiony,
 - nie ma widocznych uszkodzeń,
 - elementy nie są skorodowane,
 - instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
 - miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
 - mocowanie do ścian jest prawidłowe,
 - wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu i ciśnienia),
 - wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy, poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
 - zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe,
 - zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,
 - zawór odcinający działa prawidłowo,
 - drzwiczki szafki lekko się otwierają,
 - prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,
 - wężę były co 5 lat poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.
6. Dostawa wraz z wymianą proszku do gašnic proszkowych 2kg / 6 kg / 12kg.
 7. Legalizacja zbiorników UDT.

Wymagania: posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji na naprawę / serwis sprzętu gašniczego.

Przy wycenie wartości oferty należy przewidzieć koszty związane z kosztami robocizny, koszty dojazdu do miejsc wykonywania usługi, koszty zakupu materiałów, koszty pracy sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk, koszty wykonania ewentualnych prób i badań pozwalających potwierdzić właściwe parametry ciśnienia itp.

W przypadku konieczności konserwacji i naprawy gaśnic – Wykonawca zgłasza fakt Zamawiającemu. Czas naprawy i konserwacji gaśnic wynosi do 5 dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby gaśnic w czasie trwania umowy.

Miejsca wykonania usługi:

1. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.
2. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Laboratorium Drogowe ul. Racula-Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra.
3. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Biuro Kierownika Projektu ul. Racula – Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra.
4. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze garaże przy ul. Dworcowej w Zielonej Górze.
5. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w Pszczewie (66-330), ul. Wybudowanie 12.
6. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w Łagowie Lubuskim (66-220), ul. Chopina 18.
7. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w Pobierowie (72-346), ul. Kawalerska 4.

SPECJALISTA
ds. budynków
Cidyło
mgr Łukasz Cidyło

NACZELNIK
Wydziału Administracji, Informatyki
i Zaplecza Technicznego
p.o.
Piotr Kręciński
Piotr Kręciński