

Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stała konserwacja i drobne naprawy w zakresie instalacji elektrycznej.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i drobne naprawy w zakresie instalacji elektrycznej dla niżej wymienionych budynków będących w zasobie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze:

1. Budynek Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65 – 950 Zielona Góra.
2. Garaże, ul. Dworcowa 7a, 65 – 001 Zielona Góra.
3. Budynek Laboratorium Drogowego w Zielonej Górze, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66 – 004 Zielona Góra.
4. Budynek Biura Kierownika Projektu w Zielonej Górze, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66 – 004 Zielona Góra.
5. Budynek Biura Kierownika Projektu w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14, 66 – 200 Świebodzin
6. Pomieszczenia Kierownika Projektu w budynku Rejonu w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100, 67 – 100 Nowa Sól.
7. Pomieszczenia Kierownika Projektu w budynku Rejonu w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 4a, 66 – 408 Gorzów Wielkopolski.
8. Połowe Laboratorium Drogowe Zieloniec w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zieleniecka, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.
9. Budynek administrowany przez Oddział GDDKiA Zielona Góra w Pszczewie, OW „Jeziorak”.
10. Cztery budynki administrowane przez Oddział GDDKiA Zielona Góra w Łagowie, ul. Chopina 18, 66 – 220 Łagów.
11. Trzy budynki administrowane przez Oddział GDDKiA Zielona Góra w Pobierowie, ul. Kawalerska 4, 72 – 404 Pobierowo.

Zamówienie obejmuje stałą konserwację i naprawy:

1. wewnętrznej instalacji elektrycznej m.in. punkty oświetlenia, gniazda wtykowe, wyłączniki, wtyczki, sieć instalacyjną.
2. urządzeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych m.in. wyłączniki nadmiarowe, wkładki topikowe, wyłączniki różnicowo – prądowe.
3. co miesięcznego kontrolnego uruchomienia dwóch agregatów prądotwórczych.
4. usuwanie awarii instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.
5. Czas reakcji od zgłoszenia:
 - a) dla lokalizacji od lp. 1 do lp. 4 wymienionych w Przedmiocie Zamówienia - 1 godzina.
 - b) dla lokalizacji od lp. 5 do lp. 11 wymienionych w Przedmiocie Zamówienia - 5 godzin.

2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji usługi:

1. Cena powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać:
 - a) Koszt robocizny,
 - b) Koszt dojazdu,
 - c) Sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia,
 - d) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
2. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3. Materiały na wykonanie napraw dostarczy Wykonawca, za które zapłaci Zamawiający.
4. Wykonawca / pracownicy wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do 1KV EiD oraz uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych do 100KW.

3. Odbiór robót i płatności

Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie na podstawie comiesięcznego protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

4. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2018r.

SPECJALISTA
ds. budynków
Cidyło
mgr Łukasz Cidyło

NACZELNIK
Wydziału Administracji, Informatyki
i Zaplecza Technicznego
p.o. *Pioto*
Piotr Piórczak