

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usunięcie awarii kabla elektroenergetycznego średniego napięcia zasilającego napowietrzną stacją transformatorową usytuowaną na terenie MOP „Nowogródek Wschód” przy drodze ekspresowej S3a w km 59+140

1. Usunięcie awarii kabla elektroenergetycznego średniego napięcia 15 kV typu 3xXRUHAKXS 120 mm² zasilającego napowietrzną stacją transformatorową.
2. Lokalizacja kabla- wyprowadzenie linii kablowej ze słupa krańcowego nr O-2925, długość trasowa linii kablowej objętej awarią wynosi – 1950mb, długość elektryczna kabla 2060mb.

Zakres robót:

1. Zlokalizowanie trasy kabla, zlokalizowanie miejsca uszkodzonej linii kablowej i dokonanie naprawy z wymianą uszkodzonego kabla.
2. Wykonanie pomiarów kabla po naprawie, dokonanie odbioru z ENEA i sporządzenie odpowiednich protokołów.
3. Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami oraz z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.

5. Termin realizacji zamówienia - do 22.12.2014r

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.
inż. Renata Frankowska-Płaczek